

Postbus 38, 9780AA Bedum
Tel. 050-3018911
Fax 050-3018247
E-mail: gemeente@bedum.nl

Raad gemeente Bedum

Doorkiesnr. 050-3018246 (W. Haaijer)
Uw brief
Uw kenmerk
Ons kenmerk Z/Bedum/18/008654
Bijlage(n)

Onderwerp
schriftelijke vragen fractie PvdA

Bedum, 13 augustus 2018

VERZONDEN 14 AUG. 2018

Geachte leden van de raad,

De fractie van de PvdA heeft gedateerd 31 juli 2018, conform art. 39 van het Reglement van Orde van de Raad, schriftelijke vragen aan het college gesteld. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van publicaties op 19 en 30 juli 2018 in de regionale media (Ommelander Courant) over de innovatieve aanpak van de versterking van de Mauritshal in Zuidwolde. De vragen en onze antwoorden zijn hieronder in deze brief weergegeven.

Vragen:

1. Kunt u ons nader informeren over de innovatieve wijze, waarop u de versterking van de Mauritshal hebt aangepakt?
2. Kan deze wijze van aanpak ook worden toegepast op andere versterkingsprojecten binnen onze gemeente? Zo, ja bij welke projecten kan deze aanpak ook succesvol worden toegepast? Zo, neen waarom niet?
3. Kunt u aangeven hoeveel tijd en geld u hebt bespaard met de toepassing van de innovatieve aanpak?
4. Hebt u of overweegt u (of de bedenker) octrooi aan te vragen op de innovatieve wijze van aanpak?

Beantwoording:

1. Het verstevigen van de Mauritshal is een CVW-project en wordt uitgevoerd onder regie en voor rekening van het CVW. De gemeente is als eigenaar en beheerder van de sporthal hier nauw bij betrokken. En als eigenaar hebben we belang bij een goede en toekomstbestendige uitvoering, waarbij de tijdsduur van de versteviging zo kort al mogelijk is en waarbij de ingreep het liefst ook beperkt is.. De innovatieve versterkingswijze is een doorontwikkeling van een al bedacht maar nog niet toegepast concept, waarbij hier een belangrijke rol is weggelegd voor onze projectleider. Vanwege de versterking zouden alle binnenmuren (dus ook die van de kleedkamers en douches) worden verwijderd en worden vervangen door gipsplatensysteemwanden. Gezien het gebruik als gymzaal is dat niet wenselijk (veel te veel kans op beschadigen en vervuiling). Bedacht is dat door het frezen van sleuven en boren van gaten in de betonsteenmuren staven van koolstof (in een vulpasta) als wapening aangebracht kunnen worden (inclusief verankering door stalen hoekprofielen). Door deze maatregelen kunnen de muren niet meer 'omvallen'.

2. Het CVW gaat onderzoeken hoe en waar deze methode toegepast kan worden. Uitslag hierover hebben we nog niet. We verwachten op voorhand dat het in bepaalde situaties (bijvoorbeeld schoorstenen) wel zou kunnen.
3. Nee, het is een CVW-project waarbij we geen concrete gegevens hebben. Zeker is dat het tijd en geld heeft bespaard (slopen en aanbrengen van muren had meer tijd en geld gekost). Vanzelfsprekend hebben we dit wel gevraagd, maar geen 'hard' antwoord ontvangen.
4. Nee, de toepassing is eerder al bedacht om toe te passen bij de Regenboog maar was daar niet geschikt. De voorheen bekende toepassing (inslijpen) is nu verder ontwikkeld. Het is zeker meer toepasbaar maar moet van geval tot geval bekeken worden op de praktische uitvoerbaarheid. In soortgelijke gebouwen als de Mauritshal is het zeker toepasbaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

R. Wiltjer

De locoburgemeester,

M. van Dijk